



230120340239

检测报告

报告编号:DR(H)262178

样品种类:

废气

委托单位:

中国中医科学院西苑医院

检测类别:

委托检测

报告日期:

2026 年 4 月 22 日



北京丹若测试技术服务有限公司





报告编号:DR(H)262178

文件编号:DR-JSIL-35-01-A/0
第 1 页 共 2 页

检测信息

委托编号	DR-2604167		
委托单位名称	中国中医科学院西苑医院		
受检单位名称	中国中医科学院西苑医院		
受检单位地址	北京市海淀区西苑操场路 1 号		
样品名称	废气	检测类别	委托检测
采样日期	2026 年 4 月 21 日	接收日期	2026 年 4 月 21 日
分析日期	2026 年 4 月 21 日		
检测项目	氮氧化物		
方法依据	HJ 693-2014《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》		
仪器设备及编号	GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪 (E-B-067)		
备注	/		

检测结果

锅炉编号	1#	锅炉型号	WNS8-1.25-QT
投运日期	2017年11月01日	锅炉容量 (MW)	5.6
大气压 (kPa)	101.5	主要燃料	天然气
烟气温度 (°C)	85.2	排气筒高度 (m)	15
流速 (m/s)	7.21	测定断面面积 (m ²)	0.283
实测热态风量 (m ³ /h)	7338	实测标态风量 (m ³ /h)	5017
含湿量 (%)	10.5	含氧量 (%)	6.8
检测项目		检测结果	
氮氧化物实测浓度 (mg/m ³)		15	
氮氧化物折算排放浓度 (mg/m ³)		18	
氮氧化物排放速率 (kg/h)		0.075	

----本页以下空白----

编制人:

张子冲

审核人:

李斌

批准人:

李斌