



检测报告

报告编号:DR(H)262641

样品种类: 废气

委托单位: 中国中医科学院西苑医院

检测类别: 委托检测

报告日期: 2026 年 6 月 4 日



北京丹若测试技术有限公司





报告编号:DR(H)262641

文件编号:DR-JSJL-35-01-A/0
第 1 页 共 3 页

检测信息

委托编号	DR-2606045		
委托单位名称	中国中医科学院西苑医院		
受检单位名称	中国中医科学院西苑医院		
受检单位地址	北京市海淀区西苑操场路 1 号		
样品名称	废气	检测类别	委托检测
采样日期	2026 年 6 月 4 日	接收日期	2026 年 6 月 4 日
分析日期	2026 年 6 月 4 日		
检测项目	氮氧化物		
方法依据	HJ 693-2014《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》		
仪器设备及编号	GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪 (E-B-067) GH-60E 型自动烟尘烟气测试仪 (E-B-070)		
备注	/		



检 测 结 果

锅炉编号	1#	锅炉型号	WNS8-1.25-QT
投运日期	2017年11月	锅炉容量 (MW)	5.6
大气压 (kPa)	100.6	主要燃料	天然气
烟气温度 (°C)	88.2	排气筒高度 (m)	15
流速 (m/s)	8.17	测定断面面积 (m ²)	0.283
实测热态风量 (m ³ /h)	8318	实测标态风量 (m ³ /h)	5454
含湿量 (%)	12.6	含氧量 (%)	3.4
检测项目		检测结果	
氮氧化物实测浓度 (mg/m ³)		29	
氮氧化物折算排放浓度 (mg/m ³)		29	
氮氧化物排放速率 (kg/h)		0.16	

----本页以下空白----



锅炉编号	2#	锅炉型号	WNS8-1.25-QT
投运日期	2017年11月	锅炉容量 (MW)	5.6
大气压 (kPa)	100.6	主要燃料	天然气
烟气温度 (°C)	82.4	排气筒高度 (m)	15
流速 (m/s)	4.24	测定断面面积 (m²)	0.283
实测热态风量 (m³/h)	4318	实测标态风量 (m³/h)	2905
含湿量 (%)	11.8	含氧量 (%)	3.6
检测项目		检测结果	
氮氧化物实测浓度 (mg/m³)		24	
氮氧化物折算排放浓度 (mg/m³)		24	
氮氧化物排放速率 (kg/h)		7.0×10^{-2}	

——本页以下空白——

编制人: 张华 审核人: 李强 批准人: 李强

